Agence Régionale de Santé Auvergne

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DELEGATION TERRITORIALE DU CANTAL
Unité de prévention et de gestion des risques sanitaires

PREFET DU CANTAL

Prélevé le : mardi 23 juin 2015 à 11h00
Type visite : D1

	Type	Code	Nom
Prélèvement		00071315	
Unité de gestion		0211	COMMUNE DE LAPEYRUGUE
Installation	UDI	001231	LAPEYRUGUE
Point de surveillance	P	0000001888	ANTENNE PAILLE/LAPEYRUGUE
Localisation exacte			CHEZ MME FOURNIER CUISINE
Commune			LAPEYRUGUE

Mesures de terrain

	Résultats	Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL					
Température de l'eau	17 °C				25,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
pH	***6,4 unitépH***			6,50	9,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION					
Chlore libre	<0,05 mg/LCl2				
Chlore total	<0,05 mg/LCl2				

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES ET DE RECHERCHE (LDAR) AURILLAC 1501
Type de l'analyse : D1 Code SISE de l'analyse : 00071310 Référence laboratoire : 15061901431701

	Résultats	Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Aspect (qualitatif)	0 qualit.				
Couleur (qualitatif)	0 qualit.				
Odeur Saveur (qualitatif)	0 qualit.				
Turbidité néphélométrique NFU	0,26 NFU				2,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
pH	6,5 unitépH			6,50	9,00
MINERALISATION					
Conductivité à 25°C	***143 µS/cm***			***200,00***	1100,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES					
Ammonium (en NH4)	< 0,01 mg/L				0,10
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES					
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	1 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	2 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	< 1 n/100mL				0
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	< 1 n/100mL				0
Entérocoques /100ml-MS	< 1 n/100mL		0		
Escherichia coli /100ml -MF	< 1 n/100mL		0		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00071315)

Eau de qualité sanitaire satisfaisante.

Adresse : 13 Place de la Paix BP 40515 - 15005 Aurillac Cédex
Tél : 04 63 27 30 00 - courriel ars-dt15-secretariat-delegation@ars.sante.fr
L'Agence Régionale de Santé est un établissement public à caractère administratif (EPA) national sous tutelle des ministres chargés de la Santé et des Sports, ainsi que du Travail, des Relations Sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la Ville.

Agence Régionale de Santé Auvergne

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DU CANTAL

DELEGATION TERRITORIALE DU CANTAL
Unité de prévention et de gestion des risques sanitaires

Prélevé le : mardi 23 juin 2015 à 11h40
Type visite : RP

	Type	Code	Nom
Prélèvement		00071627	
Unité de gestion		0211	COMMUNE DE LAPEYRUGUE
Installation	CAP	001229	LE TERRADOU S7 DRTE ET GCHE
Point de surveillance	P	0000001886	MELANGE LE TERRADOU
Localisation exacte			TERRADOU
Commune			LAPEYRUGUE

Mesures de terrain

	Résultats	Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL					
Température de l'eau	13,6 °C		25,00		
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
pH	5,9 unitépH				

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES ET DE RECHERCHE (LDAR) AURILLAC 1501
Type de l'analyse : RP1 Code SISE de l'analyse : 00071622 Référence laboratoire : 15061901431601

	Résultats	Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Aspect (qualitatif)	0 qualit.				
Couleur (qualitatif)	0 qualit.				
Odeur Saveur (qualitatif)	0 qualit.				
Turbidité néphélométrique NFU	1,51 NFU				
COMP. ORG. VOLATILS & SEMI-VOLATILS					
Biphényle	<0,020 µg/l				
COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS					
Tétrachloroéthylène-1,1,2,2	<0,50 µg/l				
Tétrachloroéthylèn+Trichloroéthylèn	<0,50 µg/l				
Trichloroéthylène	<0,50 µg/l				
DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES					
Hydrocarbures dissous ou émulsionés	<0,050 mg/L		1,00		
Sulfonate de perfluorooctane	<0,020 µg/L				
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
Anhydride carbonique libre	49,3 mg/LCO2				
Carbonates	0 mg/LCO3				
Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4	1 qualit.				
Hydrogénocarbonates	19,9 mg/L				
pH	5,7 unitépH				
pH d'équilibre à la t° échantillon	8,00 unitépH				
Titre alcalimétrique	0 °F				
Titre alcalimétrique complet	1,6 °F				
Titre hydrotimétrique	3,1 °F				
FER ET MANGANESE					
Fer dissous	8,63 µg/l				
Manganèse total	2,26 µg/l				
METABOLITES DES TRIAZINES					
Atrazine-2-hydroxy	<0,050 µg/l		2,00		
Atrazine-déisopropyl	<0,010 µg/l		2,00		
Atrazine déséthyl	<0,010 µg/l		2,00		
Atrazine déséthyl déisopropyl	<0,050 µg/l		2,00		
Hydroxyterbuthylazine	<0,050 µg/l		2,00		
Terbuméton-désethyl	<0,050 µg/l		2,00		

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES ET DE RECHERCHE (LDAR) AURILLAC 1501

Type de l'analyse : RP1 Code SISE de l'analyse : 00071622 Référence laboratoire : 15061901431601

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
METABOLITES DES TRIAZINES					
Terbuthylazin déséthyl	<0,010 µg/l		2,00		
Terbuthylazin déséthyl-2-hydroxy	<0,050 µg/l		2,00		
MINERALISATION					
Calcium	5,59 mg/L				
Chlorures	6,30 mg/L		200,00		
Conductivité à 25°C	103 µS/cm				
Magnésium	4,23 mg/L				
Potassium	3,44 mg/L				
Silicates (en mg/L de SiO2)	17,18 mg/L				
Sodium	5,04 mg/L		200,00		
Sulfates	0,80 mg/L		250,00		
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.					
Antimoine	< 0,01 µg/l				
Arsenic	1,19 µg/l		100,00		
Bore mg/L	< 0,005 mg/L				
Cadmium	0,085 µg/l		5,00		
Fluorures mg/L	< 0,02 mg/L				
Nickel	1,92 µg/l				
Sélénium	< 0,05 µg/l		10,00		
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES					
Carbone organique total	0,3 mg/L C		10,00		
Oxygène dissous	8,30 mg/L				
Oxygène dissous % Saturation	84,90 %sat				
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES					
Ammonium (en NH4)	< 0,01 mg/L		4,00		
Nitrates (en NO3)	24,60 mg/L		100,00		
Nitrites (en NO2)	< 0,005 mg/L				
Phosphore total (en P2O5)	1,29 mg/L				
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES					
Entérocoques /100ml-MS	< 1 n/100mL		10000		
Escherichia coli /100ml -MF	< 1 n/100mL		20000		
PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...					
Acétochlore	<0,010 µg/l		2,00		
Alachlore	<0,005 µg/l		2,00		
Boscalid	<0,010 µg/l		2,00		
Cymoxanil	<0,050 µg/l		2,00		
Diméthénamide	<0,010 µg/l		2,00		
Fenhexamid	<0,100 µg/l		2,00		
Isoxaben	<0,010 µg/l		2,00		
Métazachlore	<0,010 µg/l		2,00		
Métolachlore	<0,010 µg/l		2,00		
Napropamide	<0,020 µg/l		2,00		
Oryzalin	<0,040 µg/l		2,00		
Propyzamide	<0,010 µg/l		2,00		
S-Métolachlore	<0,010 µg/l		2,00		
Tébutam	<0,010 µg/l		2,00		
Tolylfluanide	<0,100 µg/l		2,00		
PESTICIDES ARYLOXYACIDES					
2,4,5-T	<0,020 µg/l		2,00		
2,4-D	<0,030 µg/l		2,00		
2,4-MCPA	<0,020 µg/l		2,00		
Dichlorprop	<0,010 µg/l		2,00		
Dichlorprop-P	<0,010 µg/l		2,00		
Haloxyfop-méthyl (R)	<0,010 µg/l		2,00		
Mécoprop	<0,010 µg/l		2,00		
Mécoprop-p	<0,010 µg/l		2,00		
Triclopyr	<0,040 µg/l		2,00		
PESTICIDES CARBAMATES					

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES ET DE RECHERCHE (LDAR) AURILLAC 1501

Type de l'analyse : RP1 Code SISE de l'analyse : 00071622 Référence laboratoire : 15061901431601

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
PESTICIDES CARBAMATES					
Aldicarbe	<0,100 µg/l		2,00		
Aldicarbe sulfoné	<0,010 µg/l		2,00		
Asulame	<0,020 µg/l		2,00		
Carbaryl	<0,040 µg/l		2,00		
Carbendazime	<0,010 µg/l		2,00		
Carbétamide	<0,010 µg/l		2,00		
Carbofuran	<0,010 µg/l		2,00		
Chlorprophame	<0,100 µg/l		2,00		
Diethofencarbe	<0,010 µg/l		2,00		
Fenoxycarbe	<0,010 µg/l		2,00		
Hydroxycarbofuran-3	<0,050 µg/l		2,00		
Mancozèbe	<0,050 µg/l		2,00		
Méthiocarb	<0,050 µg/l		2,00		
Méthomyl	<0,010 µg/l		2,00		
Propoxur	<0,010 µg/l		2,00		
Prosulfocarbe	<0,010 µg/l		2,00		
Pyrimicarbe	<0,010 µg/l		2,00		
Thiodicarbe	<0,010 µg/l		2,00		
Thiophanate méthyl	<0,100 µg/l		2,00		
Thirame	<0,050 µg/l		2,00		
Zirame	<0,050 µg/l		2,00		
PESTICIDES DIVERS					
Abamectin	<0,080 µg/l		2,00		
Acétamiprid	<0,010 µg/l		2,00		
Aclonifen	<0,030 µg/l		2,00		
AMPA	<0,030 µg/l		2,00		
Anthraquinone (pesticide)	<0,010 µg/l		2,00		
Benoxacor	<0,010 µg/l		2,00		
Bentazone	<0,020 µg/l		2,00		
Bifenox	<0,020 µg/l		2,00		
Bromacil	<0,100 µg/l		2,00		
Bupirimate	<0,020 µg/l		2,00		
Captane	<0,100 µg/l		2,00		
Chlorbromuron	<0,010 µg/l		2,00		
Chloridazone	<0,010 µg/l		2,00		
Chlorothalonil	<0,100 µg/l		2,00		
Clomazone	<0,010 µg/l		2,00		
Clopyralid	<0,010 µg/l		2,00		
Cyprodinil	<0,010 µg/l		2,00		
Dichlobénil	<0,050 µg/l		2,00		
Diflufénicanil	<0,005 µg/l		2,00		
Diméfuron	<0,010 µg/l		2,00		
Diméthomorphe	<0,010 µg/l		2,00		
Dithianon	<0,100 µg/l		2,00		
Ethofumésate	<0,010 µg/l		2,00		
Fenpropidin	<0,010 µg/l		2,00		
Fenpropimorphe	<0,010 µg/l		2,00		
Fipronil	<0,010 µg/l		2,00		
Fluquinconazole	<0,050 µg/l		2,00		
Flurochloridone	<0,005 µg/l		2,00		
Fluroxypir	<0,020 µg/l		2,00		
Fluroxypir-meptyl	<0,010 µg/l		2,00		
Flurtamone	<0,010 µg/l		2,00		
Folpel	<0,100 µg/l		2,00		
Glufosinate	<0,030 µg/l		2,00		
Glyphosate	<0,030 µg/l		2,00		
Imazalile	<0,010 µg/l		2,00		

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES ET DE RECHERCHE (LDAR) AURILLAC 1501

Type de l'analyse : RP1 Code SISE de l'analyse : 00071622 Référence laboratoire : 15061901431601

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
PESTICIDES DIVERS					
Imidaclopride	<0,010 µg/l		2,00		
Imizaquine	<0,010 µg/l		2,00		
Iprodione	<0,050 µg/l		2,00		
Isoxaflutole	<0,020 µg/l		2,00		
Métalaxyle	<0,010 µg/l		2,00		
Métosulam	<0,010 µg/l		2,00		
Norflurazon	<0,050 µg/l		2,00		
Oxadixyl	<0,010 µg/l		2,00		
Pendiméthaline	<0,030 µg/l		2,00		
Piclorame	<0,010 µg/L		2,00		
Prochloraze	<0,010 µg/l		2,00		
Procymidone	<0,020 µg/l		2,00		
Pyridate	<0,040 µg/l		2,00		
Pyrifénox	<0,010 µg/l		2,00		
Pyriméthanil	<0,010 µg/l		2,00		
Quimerac	<0,010 µg/l		2,00		
Tébufénozide	<0,010 µg/l		2,00		
Teflubenzuron	<0,010 µg/l		2,00		
Tétraconazole	<0,010 µg/l		2,00		
Thiaclopride	<0,010 µg/l		2,00		
Total des pesticides analysés	<0,100 µg/l		5,00		
Triflumuron	<0,020 µg/l		2,00		
Trifluraline	<0,050 µg/l		2,00		
Vinchlozoline	<0,010 µg/l		2,00		
PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS					
Bromoxynil	<0,030 µg/l		2,00		
Dicamba	<0,050 µg/l		2,00		
Dinitrocrésol	<0,080 µg/l		2,00		
Dinoterbe	<0,040 µg/l		2,00		
Imazaméthabenz	<0,010 µg/l		2,00		
Ioxynil	<0,020 µg/l		2,00		
PESTICIDES ORGANOCHLORES					
Aldrine	<0,020 µg/l		2,00		
Chlordane	<0,010 µg/l		2,00		
Chlordane béta	<0,005 µg/l		2,00		
DDD-2,4'	<0,005 µg/l		2,00		
DDD-4,4'	<0,005 µg/l		2,00		
DDE-2,4'	<0,005 µg/l		2,00		
DDE-4,4'	<0,005 µg/l		2,00		
DDT-2,4'	<0,010 µg/l		2,00		
DDT-4,4'	<0,005 µg/l		2,00		
Dieldrine	<0,020 µg/l		2,00		
Dimétachlore	<0,010 µg/l		2,00		
Endosulfan sulfate	<0,010 µg/l		2,00		
Endosulfan total	<0,010 µg/l		2,00		
Endrine	<0,020 µg/l		2,00		
HCH alpha+beta+delta+gamma	<0,010 µg/l		2,00		
Heptachlore	<0,005 µg/l		2,00		
Heptachlore époxide	<0,010 µg/l		2,00		
Isodrine	<0,010 µg/l		2,00		
Méthoxychlore	<0,005 µg/l		2,00		
Oxadiazon	<0,020 µg/l		2,00		
Oxychlordane	<0,010 µg/l		2,00		
PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES					
Azamétiphos	<0,010 µg/l		2,00		
Azinphos éthyl	<0,010 µg/l		2,00		
Azinphos méthyl	<0,050 µg/l		2,00		

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES ET DE RECHERCHE (LDAR) AURILLAC 1501

Type de l'analyse : RP1 Code SISE de l'analyse : 00071622 Référence laboratoire : 15061901431601

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES					
Bromophos éthyl	<0,005 µg/l		2,00		
Bromophos méthyl	<0,005 µg/l		2,00		
Cadusafos	<0,050 µg/l		2,00		
Carbophénotion	<0,020 µg/l		2,00		
Chlorfenvinphos	<0,050 µg/l		2,00		
Chlorméphos	<0,030 µg/l		2,00		
Chlorpyriphos éthyl	<0,050 µg/l		2,00		
Chlorpyriphos méthyl	<0,005 µg/l		2,00		
Coumaphos	<0,010 µg/l		2,00		
Diazinon	<0,005 µg/l		2,00		
Dichlofenthion	<0,010 µg/l		2,00		
Dichlorvos	<0,020 µg/l		2,00		
Diméthoate	<0,010 µg/l		2,00		
Disyston	<0,050 µg/l		2,00		
Ethion	<0,010 µg/l		2,00		
Ethoprophos	<0,020 µg/l		2,00		
Fenchlorphos	<0,005 µg/l		2,00		
Fenitrothion	<0,010 µg/l		2,00		
Fenthion	<0,010 µg/l		2,00		
Formothion	<0,100 µg/l		2,00		
Hepténophos	<0,050 µg/l		2,00		
Isazophos	<0,010 µg/l		2,00		
Malathion	<0,100 µg/l		2,00		
Méthidathion	<0,050 µg/l		2,00		
Mévinphos	<0,100 µg/l		2,00		
Ométhoate	<0,010 µg/l		2,00		
Oxydéméton méthyl	<0,010 µg/l		2,00		
Parathion éthyl	<0,050 µg/l		2,00		
Parathion méthyl	<0,050 µg/l		2,00		
Phénamiphos	<0,100 µg/l		2,00		
Phorate	<0,010 µg/l		2,00		
Phosalone	<0,010 µg/l		2,00		
Phosmet	<0,030 µg/l		2,00		
Phosphamidon	<0,100 µg/l		2,00		
Phoxime	<0,010 µg/l		2,00		
Propargite	<0,020 µg/l		2,00		
Propétamphos	<0,020 µg/l		2,00		
Prothiofos	<0,010 µg/l		2,00		
Pyrazophos	<0,010 µg/l		2,00		
Pyrimiphos méthyl	<0,005 µg/l		2,00		
Terbuphos	<0,020 µg/l		2,00		
Tétrachlorvinphos	<0,010 µg/l		2,00		
Trichlorfon	<0,020 µg/l		2,00		
Trichloronat	<0,005 µg/l		2,00		
Vamidothion	<0,010 µg/l		2,00		
PESTICIDES PYRETHRINOIDES					
Cyperméthrine	<0,050 µg/l		2,00		
Deltaméthrine	<0,050 µg/l		2,00		
Lambda Cyhalothrine	<0,010 µg/l		2,00		
Perméthrine	<0,020 µg/l		2,00		
Piperonil butoxide	<0,010 µg/l		2,00		
PESTICIDES STROBILURINES					
Azoxystrobine	<0,010 µg/l		2,00		
Kresoxim-méthyle	<0,030 µg/l		2,00		
Pyraclostrobine	<0,010 µg/l		2,00		
Trifloxystrobine	<0,010 µg/l		2,00		
PESTICIDES SULFONYLUREES					

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES ET DE RECHERCHE (LDAR) AURILLAC 1501

Type de l'analyse : RP1 Code SISE de l'analyse : 00071622 Référence laboratoire : 15061901431601

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
PESTICIDES SULFONYLUREES					
Amidosulfuron	<0,010 µg/l		2,00		
Flazasulfuron	<0,010 µg/l		2,00		
Flupyrsulfuron-méthyle	<0,100 µg/l		2,00		
Foramsulfuron	<0,010 µg/l		2,00		
Mésosulfuron-méthyl	<0,010 µg/l		2,00		
Metsulfuron méthyl	<0,010 µg/l		2,00		
Nicosulfuron	<0,010 µg/l		2,00		
Rimsulfuron	<0,010 µg/l		2,00		
Sulfosulfuron	<0,010 µg/l		2,00		
Thifensulfuron méthyl	<0,010 µg/l		2,00		
Tribenuron-méthyle	<0,010 µg/l		2,00		
PESTICIDES TRIAZINES					
Améthryne	<0,020 µg/l		2,00		
Atrazine	<0,010 µg/l		2,00		
Cyanazine	<0,050 µg/l		2,00		
Desmétryne	<0,020 µg/l		2,00		
Flufenacet	<0,010 µg/l		2,00		
Hexazinone	<0,100 µg/l		2,00		
Métamitrone	<0,010 µg/l		2,00		
Métribuzine	<0,020 µg/l		2,00		
Prométhrine	<0,020 µg/l		2,00		
Propazine	<0,010 µg/l		2,00		
Sébuthylazine	<0,010 µg/l		2,00		
Secbuméton	<0,050 µg/l		2,00		
Simazine	<0,020 µg/l		2,00		
Simétryne	<0,010 µg/l		2,00		
Terbuméton	<0,050 µg/l		2,00		
Terbuthylazin	<0,010 µg/l		2,00		
Terbutryne	<0,050 µg/l		2,00		
PESTICIDES TRIAZOLES					
Aminotriazole	<0,050 µg/l		2,00		
Bromuconazole	<0,020 µg/l		2,00		
Cyproconazol	<0,050 µg/l		2,00		
Difénoconazole	<0,020 µg/l		2,00		
Epoxyconazole	<0,010 µg/l		2,00		
Fenbuconazole	<0,010 µg/l		2,00		
Florasulam	<0,010 µg/l		2,00		
Fludioxonil	<0,040 µg/l		2,00		
Flusilazol	<0,100 µg/l		2,00		
Hexaconazole	<0,010 µg/l		2,00		
Myclobutanil	<0,020 µg/l		2,00		
Penconazole	<0,050 µg/l		2,00		
Propiconazole	<0,020 µg/l		2,00		
Tébuconazole	<0,010 µg/l		2,00		
Triadiméfon	<0,020 µg/l		2,00		
Triazamate	<0,020 µg/l		2,00		
PESTICIDES TRICETONES					
Mésotrione	<0,010 µg/l		2,00		
Sulcotrione	<0,010 µg/l		2,00		
PESTICIDES UREES SUBSTITUEES					
1-(3,4-dichlorophényl)-3-méthylurée	<0,040 µg/l		2,00		
1-(3,4-dichlorophényl)-urée	<0,040 µg/l		2,00		
Buturon	<0,010 µg/l		2,00		
Chloroxuron	<0,010 µg/l		2,00		
Chlortoluron	<0,010 µg/l		2,00		
Diflubenzuron	<0,010 µg/l		2,00		
Diuron	<0,010 µg/l		2,00		

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES ET DE RECHERCHE (LDAR) AURILLAC 1501

Type de l'analyse : RP1 Code SISE de l'analyse : 00071622 Référence laboratoire : 15061901431601

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
PESTICIDES UREES SUBSTITUEES					
Ethidimuron	<0,010 µg/l		2,00		
Fénuron	<0,010 µg/l		2,00		
Iodosulfuron-methyl-sodium	<0,010 µg/l		2,00		
Isoproturon	<0,010 µg/l		2,00		
Linuron	<0,020 µg/l		2,00		
Métabenzthiazuron	<0,010 µg/l		2,00		
Métobromuron	<0,010 µg/l		2,00		
Métoxuron	<0,010 µg/l		2,00		
Monolinuron	<0,010 µg/l		2,00		
Trinéxapac-éthyl	<0,020 µg/l		2,00		
PLASTIFIANTS					
PCB 101	<0,005 µg/l				
PCB 118	<0,005 µg/l				
PCB 138	<0,005 µg/l				
PCB 153	<0,005 µg/l				
PCB 180	<0,005 µg/l				
PCB 28	<0,005 µg/l				
PCB 52	<0,005 µg/l				
Phosphate de tributyle	<0,100 µg/l				

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00071627)

Eau de qualité sanitaire satisfaisante.Taux de nitrates à surveiller.